

Schnittstelle

WBV Ried

Auftraggeber

Hausanschlußleitung Eigentum des WBV Ried
Ausführung der Arbeiten durch Auftraggeber
Erdüberdeckung mind. 1,20 mtr. ü. Rohroberkante

Grundstücksgrenze

Gebäude außen

Kernbohrung/Futterrohr
DN gem. Vorgabe Wanddurchführung

Leerrohr z.B. Kabuflex 80mm

Gebäude innen

Wasserdichter Verschluss
zwischen Leerrohr und Medienrohr

Hausanschluß mit Absperrschieber, HAWLE Nr. 238, ZAK46,
Montage durch WBV Ried oder durch den
WBV Ried zugelassene Fachfirma

Trinkwasser, Rohrleitung PE, PN 16, DN 25, da 32mm
Dimensionierung gem. Angabe Verbraucher

Wasserdichte Rohrdurchführung
z.B.: Doyma, Hauff, etc.

Wasserdichte Rohrdurchführung
z.B.: Doyma, Hauff, etc.

Σ000

Trinkwasserversorgung WBV	Kein Masstab
Regeldetail Hausanschluss Trinkwasser Variante 01	Plan-Datum 12.03.2023
	Name TU
	Dateiname: Regeldetail TWK HA